



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SEKRETARIATI I KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Nr 43 Prot.

Vlorë, më 17 . 10 . 2018

VENDIM

Nr. 10 _ Data 10.10.2018 _

Për miratimin në parim të kërkesës, për shfrytëzim të burimit ujqor në përroin e Gjosh Nikoshi dhe të Vexhishtit,, degë e lumit Kardhiq, dega e lumit Drino, për ndërtimin e hidrocentralit "DEA" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Kolonjë, qarku Gjirokastër, subjektit "E.T.T GROUP AUTO" sh.p.k., me administrator Znj. Ollga Gjokaj.

Në bazë të ligjit Nr.111/2012 datë 15.11.2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", ligjit nr 6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 111/2012 " Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", të V.K.M 416 datë 13.05.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", formulari D, dokumentacioni teknik, Vendimit Nr. 876, datë 14.12.2016 "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit Nr. 662 datë 21.09.2016 "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta ",Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujqor", Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujqor"; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni",

VENDOSI

Miratimin në parim të kërkesës, për shfrytëzim të burimit ujqor në përroin perroit te Gjosh Nikoshi dhe të Vexhishtit,, degë e lumit Kardhiq, dega e lumit Drino, për ndërtimin e hidrocentralit "DEA" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Gjirokastër, qarku Gjirokastër, subjektit "E.T.T GROUP AUTO "sh.p.k., me administrator Znj. Ollga Gjokaj me këto të dhëna:

Koordinatat KRGJSH: V1 X 4945522.6; Y 4445246.8; Z 625
V2 X495299.4 Y 4445420.4 Z625



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SEKRETARIATI I KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Prurja mesatare :V1 0.224 m3/sek
V2 0.330 m3/sek

Prurja e llogaritur:V1 0.22 m3/sek
V2 0.330 m3/sek

Prurja e ekologjike:V1 0.02 m3/sek
V2 0.030 m3/sek

Godina e centralit X 499015 Y 4443715.8 Y 335

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritetet të jetë 1000 kW

Për përdorimin e këtij burimi uhor duhen të plotësohen me përpikmëri kushtet e lejes.

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËS I A.B.U "VJOSË"

Hir PROFKA

KRYETAR I K.B.U "VJOSË"

Flamur MAMAJ

