

ABUSPMAK
MK Prot 1171
Dt 15/11/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KESHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 12 Datë 25/10/2018

Per dhenien e opinionit per prioritetin të burimit ujore te te Perrnjeve te Belishit, Moalit, Graboves dhe Kercerishtes dege lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie nga subjektit "HABE INVEST" sh.p.k në Bashkia Gramsh qarku Elbasa.

Në mbështetje te ligjit 111/2012 "Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore" i ndryshuar me ligjin nr 6/2018 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin 111/2012 "Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit te Ministrave "Per miratimin e kushteve te pergjithshme e te posacme, dokumentave shoqeruese, afatit te vlefshmerise, formularve te aplikimit per autorizim dhe leje, procedurave te shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve te autorizimit e lejes per perdorim te burimeve ujore". Vendimit te Keshillit Kombetar te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 "Per miratimin e rregullores "Per funksionimin e Agjencise se Basenit Ujore"

Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Mos miratimin e dhenies se opinionit per prioritetin të burimit ujore te Perrnjeve te Belishit, Moalit, Graboves dhe Kercerishtes dege lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie nga subjektit "HABE INVEST" sh.p.k në Bashkia Gramsh qarku Elbasa.

HEC SOFATI

Perrnjeve te Belishit, Moalit, Graboves dhe Kercerishtes dege lumit Devoll

Vepra e marrjes Nr1/1

X= 537547 Y= 4517726 Z= 1800 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.162 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.197 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.02m³/sek

Vepra e marrjes Nr2/2

X= 537624 Y= 4517283 Z= 1800 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.065 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.078 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.008m³/sek

Vepra e marrjes Nr3/1

X= 537674 Y= 4516958 Z= 1800 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.086 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.174 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.011m³/sek

Vepra e marrjes Nr1/2

X= 535609 Y= 4519093 Z= 1550 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.065 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.079 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.008m³/sek

Vepra e marrjes Nr2/2

X= 535897 Y= 4518256 Z= 1550 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.054 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.066 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.006m³/sek

Vepra e marrjes Nr3/2

X= 536802 Y= 4517454 Z= 1550 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.054 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.066 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.006m³/sek

Vepra e marrjes Nr4/2

X= 536802 Y= 4517454 Z= 1550 m mnd

Prurja mesatare Qmes = 0.065 m³/sek

Prurja llogaritese Qllog = 0.079 m³/sek

Prurja ekologjike Qekol = 0.008m³/sek

Godina e Hec -it X= 535261 Y= 4517727 Z= 1360 m mnd

Mos miratimin per arsye te paraqitjes se projektakteve te pambeshtetura ne dipozitat e ligjit 111/2012"
Per menazhimin e integruare te burimeve ujore" i ndryshuar dhe as ne dipozitat e V.K.M-se nr 416 date
13.05.2015 sipas interpretimeve ligjore te dhene nga A.M.B.U.

Ngarkohet ABU Seman për zbatimin e këtij vendimi.

PËRGJEGJËSI ABU SEMAN

Isuf Mytaj



KRYETARI I KBU SEMAN

Baki BALA

