



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 14 Date 26/07/2018

“Për

miratimin e lejes “për përdorim burimi uJOR”, për prodhim hidroenergjie, për hec “Zall Xhuxhë 1” dhe “Zall Xhuxhe 2”, me vendndodhje: përroin Zall Xhuxhës, Lumi Fan i Vogël, Baseni UJOR Mat, në Njësinë Administrative Fan të Bashkisë Mirditë, Qarku Lezhë, subjektit “HEC ZALL XHUXHE” sh.p.k”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve uJOR”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me Nr. 10329 Rep, Nr. 3323 Kol, datë 09.09.2013 me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për një periudhë 35 vjeçare, me propozim te A.B.U. Mat, Këshilli i Basenit UJOR Mat;

Vendosi:

1-Miratimin të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, shoqërisë“HEC ZALL XHUXHE” sh.p.k , me Administrator Z.Endri Boçi, me këto të dhëna:

- përroi Zall Xhuxhë, Lumi Fan i Vogël, Baseni UJOR Mat, në Njësinë Administrative Fan të Bashkisë Mirditë, Qarku Lezhë, subjektit “HEC ZALL XHUXHE” sh.p.k”.

Hidrocentrali “Zall Xhuxhë 1”

	Vepra e marrjes 1/1		Vepra e marrjes 1/2
-Prurja mesatare :	$Q_{mes} = 0.33 \text{ m}^3/\text{sek},$		$Q_{mes} = 0.44 \text{ m}^3/\text{sek},$
-Prurja llogarites:	$Q_{llog} = 0.80 \text{ m}^3/\text{sek},$		$Q_{llog} = 0.80 \text{ m}^3/\text{sek},$
-Prurja ekologjike:	$Q_{ekol} = 0.011 \text{ m}^3/\text{sek}$		$Q_{ekol} = 0.014 \text{ m}^3/\text{sek},$
-Kuota e vepres së marrjes 1/1	Z = 943m	X- 46 46 087.209	Y- 44 27 082.737
-Kuota e vepres së marrjes 1/2	Z = 764m.	X- 46 45 084.605	Y- 44 26 599.218
- Kuota e godinës së centralit	Z = 589m.	X- 46 45 177.183	Y- 44 27 703.863
- Fuqia totale e insaluar	N= 3487kë		
-Energjia mesatare vjetore totale	E = 3 905 748këh/vit		

141

Hidrocentrali "Zall Xhuxhë 2"

-Prurja mesatare : $Q_{mes} = 0.77 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja llogarites: $Q_{llog} = 1.6 \text{ m}^3/\text{sek}$,

-Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.024 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e vepres së marrjes $Z = 588.8\text{m}$ X- 46 45 143.463 Y- 44 27 730.572

-Kuota e godinës së centralit $Z = 490\text{m}$. X- 46 44 811.912 Y- 44 30 105.002

-Fuqia totale e insaluar $N = 1\ 254 \text{ kË}$

-Energjia mesatare vjetore totale $E = 1.671.320 \text{ kËh/vit}$

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3- Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

Bujar SHPENDI



KRYETARI I K.B.U. MAT

Gjergj PRENDI

