



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr.16, date 15/07/2024

PËR

**MIRATIMIN E KËRKESËS PËR RINOVIMIN E LEJES PËR
PËRDORIM BURIMI UJOR SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM
HIDROENERGJETIK ME NR.08, DATË 21.04.2011 TË
SHOQËRISË “ENERGY PARTNERS AL” SH.P.K**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për rinovimin e lejes për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik me Nr.08, datë 21.04.2011, të shoqërisë “Energy Partners AL” sh.p.k, me vendndodhje: Në pellgun ujëmbledhës të përroit të Bënjit dhe Paleshës, HEC “Rrype”, HEC “Cerruja 1 dhe 2”, në Bashkinë Klos, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:

Treguesit paraparak janë si më poshtë:

HEC “Cerruja 1”

Vepra e marrjes 1 (KRGJSH):

- X= 515486.35
- Y= 4601754.06
- Z= 1243 m
- $Q_{\text{mes-vjet}} = 0.520 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}} = 0.6 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}} = 0.0285 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2 (KRGJSH):

- X= 515435.72
- Y= 4601908.99
- Z= 1247 m
- $Q_{\text{mes-vjet}} = 0.520 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}} = 0.6 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}} = 0.0285 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

X= 513360.32
Y= 4601476.35
Z= 977 m.m.n.d

HEC “Cerruja 2”**Vepra e marrjes (KRGJSH):**

- X= 513284.82
- Y= 4601456.93
- Z= 973 m
- $Q_{\text{mes-vjet}} = 0.520 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}} = 0.6 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}} = 0.0285 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

X= 511948.16
Y= 4600586.89
Z= 642 m.m.n.d

Fuqia e instaluar (Cerruja 1 dhe 2) N= 5100 kW
Energjia Vjetore (Cerruja 1 dhe 2) E= 17.33 GWh/vit

HEC “Rrype”

Vepra e marrjes 1 (KRGJSH):

- X= 512085.63
- Y= 4600524.14
- Z= 646 m
- $Q_{\text{mes-vjet}} = 0.728 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}} = 1.5 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}} = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2 (KRGJSH):

- X= 512566.55
- Y= 4599435.29
- Z= 642 m
- $Q_{\text{mes-vjet}} = 0.387 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}} = 0.8 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}} = 0.01 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit (KRGJSH):

X= 510900.67
Y= 4598883.12
Z= 449 m.m.n.d

Fuqia e instaluar N= 3600 kW
Energjia Vjetore E= 11.5 GWh/vit

2. Zbatimi i kontratës koncesionare nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU MAT

GJERGJ PRENDI

