

ABY SE KUAN  
NN Bot. 730  
D+ 04/07/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT**  
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

**VENDIM**

**Nr 17 Datë 21/06/2018**

**Per dhenien e opinionit per prioritetin e përdorimit të burimit ujore te perrenjeve te Shulit dhe Gjacit qe derdhen ne perroin e Verces dege e lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie në bashkine Gramsh, Qarku Elbasan.**

Në mbështetje te ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit te Ministrave “Per miratimin e kushteve te pergjitheshme e te posacme, dokumentave shoqeruese, afatit te vlefshmerise, formularve te aplikimit per autorizim dhe leje, procedurave te shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve te autorizimit e lejes per perdorim te burimeve ujore”, ne zbatimin e Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr 718 te dates 12/10/2016 neni 23 germa c, Vendimit te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 “Per miratimin e rregullores “Per organizimin dhe funksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 “Per miratimin e rregullores “Per funksionimin e Agjencise se Basenit Ujore”  
Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

**VENDOSI:**

**Dhenien e opinionit per prioritetin e përdorimit të burimit ujore te perrenjeve te Shulit dhe Gjacit qe derdhen ne perroin e Verces dege e lumit Devoll, për prodhim hidroenergjie në bashkine Gramsh, Qarku Elbasan..**

***Vepra e marrjes 1 ne perroin e Shulit :***

$X=44\ 47\ 844.4$                        $Y=45\ 26\ 053.1$                        $Z=920$

*Prurja mesatare*     $0.457\ m^3/sek.$

*Prurja llogaritese:*     $0.635\ m^3/sek.$

*Prurja ekologjike:*     $0.07\ m^3/sek.$

***Vepra e marrjes 2 ne perroin e Gjacit:***

$X=44\ 46\ 553.4$                        $Y=44\ 27\ 144$                        $Z=960$

*Prurja mesatare*     $0.225\ m^3/sek.$

*Prurja llogaritese:*     $0.313\ m^3/sek.$

*Prurja ekologjike:*     $0.03\ m^3/sek$

***Godina e hidrocentralit:***

$X=44\ 45\ 959.1$                        $Y=45\ 24\ 966.1$                        $Z=610$

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do te jete rreth 1998 kW.

- Te mos cenoj furnizimin me uje te popullates dhe te industrise per nevojat e tanishme dhe te prespektives.
  - Te zbatoj grafikun per vaditje ne kohe (dite) dhe ne sasi (l/s) per cdo vite te hartuara nga Bordet e Kullimit te pushtetit vendore dhe ate Qendrore.
  - Te respektoj grafikun e vaditjes edhe jashte periudhes kur e kerkon Bordi i Kullimit .
  - Te respektoj rrjedhjen ekologjike.
  - Si dhe duke plotesuar kushtet e percaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.
- Ngarkohet ABU Seman për zbatimin e këtij vendimi.

**PËRGJEGJËSI ABU SEMAN**

**Isuf Myrtaj**



**KRYETARI I KBU SEMAN**

**Baki BALA**

