



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

V E N D I M

Nr. 2 datë 18/01/2019

“Për

miratim në parim/ autorizim për përdorim burimi ujqor, për prodhim hidroenergjie, për subjektet “ASI TRE”sh.p.k, për hec-in “DENI 2”, përroi i Përpizës, degë e Lumit Mat me vendndodhje: në Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër”.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Per Menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujqore”, të ndryshuar , vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujqore”, si dhe nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015,“Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”, me propozim te A. B. U. Mat
Këshilli i Basenit Ujqor Mat;

Vendosi:

1-Miratimin në parim të kërkesës së subjektit “ASI TRE”sh.p.k, me Administratore z. Kujtim Kola, për “Përdorim të Rezerva Ujqore për Energji Elektrike “ sipas studimit të paraqitur, me këto të dhëna:

HEC - “DENI 2” / Në përroi i Përpizës, degë e Lumit Mat

Vepra e marrjes 1		Vepra e marrjes 2	
- Prurja mesatare <u>0.077m³/sek</u>		- Prurja mesatare <u>0.222m³/sek</u>	
- Prurja llogaritese <u>0.15 m³/sek</u>		- Prurja llogaritese <u>0.430 m³/sek</u>	
- Prurja ekologjike <u>0.008 m³/sek</u>		- Prurja ekologjike <u>0.028 m³/sek.</u>	
-Kuota e vepres së marrjes 1	Z = 1560 m	X- 44 34 842.669	Y- 45 92 818.754
(Kuota e vepres së marrjes në KRRGJSH)	Z =1560 m	X- 51 82 24	Y-45 92 433
-Kuota e vepres së marrjes 2	Z = 1140 m	X- 44 32 786.970	Y- 45 91 882.476
(Kuota e vepres së marrjes në KRRGJSH)	Z =1140 m	X- 51 62 15	Y-45 91 471
Kuota e godines se HEC :	Z = 995 m	X- 44 31 953.737	Y- 45 91 525.200
(Kuota e vepres së marrjes në KRRGJSH)	Z =995 m	X- 51 54 26	Y-45 91 158
- Fuqia e instaluar : <u>500 kW</u>			
- Kapaciteti prodhues mesatar:	<u>1'516'485 kWh/vit</u>		

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit të vaditjes,i furnizimit me uje të popullatës e tjere , nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

DREJTOR I Z.A.B.U. ISHEM-ERZEN-MAT
Adrian SHTINO

