



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Nr 83 Prot.

Vlorë, më 31 . 12 . 2018

**VENDIM**

Nr. 2 Data 26.12.2018

**Për miratimin në parim të projekt vendimit, për shfrytëzim të ujit të rrjedhës së përroit të Gurës dhe Bënçës, Degë e lumit Vjosë, për ndërtimin e hidrocentralit "Hydrotec 2" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Tepelenë, Qarku Gjirokastrë, subjektit "Hydro Tec" sh.p.k., me administrator Z. Elton Mataj.**

Në bazë të ligjit Nr.111/2012 datë 15.11.2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", ligjit nr 6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 111/2012 " Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" të V.K.M 416 datë 13.05.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", , Vendimit Nr. 876, datë 14.12.2016 "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit Nr. 662 datë 21.09.2016 "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta ",Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor", Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujor"; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni",

**VENDOSI**

**Miratimin në parim të projekt vendimit, për shfrytëzim të ujit të rrjedhës së përroit të Gurës dhe Bënçës, Degë e lumit Vjosë, për ndërtimin e hidrocentralit "Hydrotec 2" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Tepelenë, Qarku Gjirokastrë, subjektit "Hydro Tec" sh.p.k., me administrator Z. Elton Mataj me këto të dhëna:**

KoordinatatKRGJSH: Vepra e marrjes 1 X 494899; Y 4457400; Z 306  
Vepra e marrjes 2 X 494802 Y 4457650 Z 306



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Prurja mesatare v1 : 4.290 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja mesatare v2 : 0.720 m<sup>3</sup>/sek

Prurja e llogaritur v1: 4.600 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja e llogaritur v2: 0.800 m<sup>3</sup>/sek

Prurja e ekologjike v1: 0.400 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja e ekologjike v2: 0.070 m<sup>3</sup>/sek

Godina e centralit X 496900 Y 4457489 Y 256

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritet të jetë 1960 KW

Për përdorimin e këtij burimi uJOR duhen të plotësohen me përpikmëri kushtet e lejes.

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËS I A.B.U "VJOSË"**

**Ilir PROFKA**



**KRYETAR I K.B.U "VJOSË"**

**Flamur MAMAJ**

