



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

V e n d i m

Nr. 2 Date 22/11/2018

“Për

miratimin e lejes “për përdorim burimi ujqor”, për prodhim hidroenergjie, subjektit “SA’GA-MAT”, për hec “German 1 dhe German 2”, me vendndodhje: Përroi i Zallit të Germanit, degë e lumit Mat, në Njësinë Administrative Koms, Bashkia Mat, Qarku Dibër”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujqore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujqore”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me nr. 83 Rep. dhe nr.61 Kol. Dt. 10.01.2011, Kontrates shtese koncesioni nr. 618 Rep. dhe nr.203 Kol. dt. 13.06.2017 *me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për një periudhë 35 vjeçare*, me propozim të A.B.U. Mat, Këshilli i Basenit Ujqor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin e Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, shoqërisë “SA’ GA-MAT” sh.p.k, me Administrator Z.Robert Lala, me këto të dhëna:

-Rrjedha e Përroit të Zallit German, degë e lumit Mat, në Njësinë Administrative Koms, Bashkia Mat, Qarku Dibër, subjekti “SA’ GA-MAT” sh.p.k.

Hydrocentrali “GERMAN 1 DHE GERMAN 2”

<u>German 1</u>	<u>Vepra e marrjes 1</u>		<u>Vepra e marrjes 2</u>
-Prurja mesatare :	$Q_{mes} = 0.3 \text{ m}^3/\text{sek},$		$Q_{mes} = 0.3 \text{ m}^3/\text{sek}$
-Prurja llogarites:	$Q_{llog} = 0.7 \text{ m}^3/\text{sek},$		$Q_{llog} = 0.7 \text{ m}^3/\text{sek},$
-Prurja ekologjike:	$Q_{ekol} = 0.01 \text{ m}^3/\text{sek},$		$Q_{ekol} = 0.01 \text{ m}^3/\text{sek}$
-Kuota e vepres së marrjes 1	Z = 823 m	X- 44 06 571	Y- 46 03 805
-Kuota e vepres së marrjes 2	Z = 823 m	X- 44 07 892	Y- 46 03 318
- Kuota e godinës së centralit	Z = 401 m.	X- 44 11 966	Y- 46 06 145
- Fuqia totale e insaluar	N= 4800KW		
-Energjia mesatare vjetore totale	E = 13’970’223 kWh/vit		
<u>German 2</u>	<u>Vepra e marrjes 1</u>		
-Prurja mesatare :	$Q_{mes} = 1.1 \text{ m}^3/\text{sek},$		
-Prurja llogarites:	$Q_{llog} = 1.8 \text{ m}^3/\text{sek},$		
-Prurja ekologjike:	$Q_{ekol} = 0.050 \text{ m}^3/\text{sek},$		

- Kuota e vepres së marrjes 3 Z = 399 m X- 44 11 964 Y- 46 06 168
- Kuota e godinës së centralit Z = 294 m. X- 44 14 977 Y- 46 06 337
- Fuqia totale e insaluar N= 1500 kW
- Energjia mesatare vjetore totale E = 5'900'570 kWh/vit

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

Bujar SHPENDI



KRYETARI I K.B.U. MAT

Gjergj PRENDI

