



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 02 Date 31.05.2018

“Për

miratim të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, nëpërmjet ndërtimit të hec-ve “Arrëz”, “Kaçinar”, “Simon”, “Shpërdhazë”, me vendndodhje: Përroi i Zi, Arrzës, Beqiraj, Majushit dhe Shpërdhazës degë e Lumit Fan i Vogël, Njësia Administrative Kaçinar, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, subjektit “Shpërdhaza Energji” sh.p.k”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me Nr. 472 Rep, Nr. 290 Kol, datë 21.9.2015 dhe shtesa e kontrates Nr. 252 Rep, Nr. 131/2 Kol, datë 16.02.2018 me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për një periudhë 35 vjeçare, me propozim te A.B.U. Mat, **Këshilli i Basenit Ujor Mat**,

Vendosi:

1-Miratimin të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, subjektit “Shpërdhaza Energji” sh.p.k , me Administrator Z.Roland Veseli & Shpendi Zotaj, me këto të dhëna:

- Përroi i Zi, Përroi i Arrzës, Përroi i Beqiraj, Përroi i Majushit dhe Përroi i Shpërdhazës degë e Lumit Fan i Vogël, Njësia Administrative Kaçinar, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, subjektit “Shpërdhaza Energji” sh.p.k”.

Hydrocentrali “Arrëz”

vepra e marrjes nr.1(dege e Përroit të Zi)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.079 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.1 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.007 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 1 X- 409362 Y- 46 44 676 Z = 1050m.m.n.d

vepra e marrjes nr.2(dege e Përroit të Zi)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.035 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.06 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.03 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 2 X- 4096 85 Y- 46 44 121 Z = 1047.78m.m.n.d

vepra e marrjes nr.3(dege e Përroit të Zi)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.035 \text{ m}^3/\text{sek}$



- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.06 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.03 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 3 X- 410076 Y- 46 43987 Z = 1049.2m.m.n.d

vepra e marrjes nr.4(dege e Përroit të Arrëz)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.075 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.15 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.007 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 4 X- 410951 Y- 46 42 514 Z = 1048.63m.m.n.d

vepra e marrjes nr.5(dege e Përroit të Arrëz)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.065 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.06 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.006 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 3 X- 411142 Y- 46 42 358 Z = 1048 m.m.n.d
- Kuota e godinës së centralit X- 40 96 07 Y- 46 40 409 Z = 555m.m.n.d
- Fuqia totale e instaluar N = 1613kw
- Energjia mesatare vjetore totale E = 8.271.717kwh/vit
- Prurja llogaritëse totale $Q_{llog} = 0.43 \text{ m}^3/\text{s}$

Hidrocentrali "Kaçinar"

vepra e marrjes nr.1(Përroi i Zi)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.46 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.8 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.041 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 1 X- 407350 Y- 46 42067 Z = 556.8m.m.n.d

vepra e marrjes nr.2(Dege e Përroit të Majushit/Beqirit)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.26 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.15 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.023 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 2 X- 408746 Y- 46 40 352 Z = 556.11m.m.n.d
- Kuota e godinës së centralit X- 410050 Y- 46 36 889 Z = 305m.m.n.d
- Fuqia totale e instaluar N = 2 569kw
- Energjia mesatare vjetore totale E = 12 421 102kwh/vit

vepra e marrjes nr.3(Përroi i Arrzës)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.48 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.46 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.043 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 3 X- 409656 Y- 46 40 465 Z = 556.3m.m.n.d
- Kuota e godinës së centralit X- 40 8310 Y- 46 33 895 Z = 212m.m.n.d
- Fuqia totale e instaluar N = 1 558kw
- Energjia mesatare vjetore totale E = 5.542.661kwh/vit

Hidrocentrali "Simon"

vepra e marrjes nr.1(Përroi i Shpërdhazës)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 1.45 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 2.11 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.13 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 1 X- 409964 Y- 46 36 988 Z = 300m.m.n.d

vepra e marrjes nr.2(Përroi i Beqirajve)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 0.29 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 0.5 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.026 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 2 X- 410164 Y- 46 37030 Z = 300m.m.n.d

Hidrocentrali "Shpërdhazë"

vepra e marrjes nr.1(Përroi i Shpërdhazës)

- Prurja mesatare $Q_{mes/vjetore} = 2.44 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja llogaritëse $Q_{llog} = 3.66 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Prurja ekologjike $Q_{ekologjike} = 0.218 \text{ m}^3/\text{sek}$
- Koordinatat e veprës së marrjes 3 X- 408315 Y- 46 34 103 Z = 212m.m.n.d
- Kuota e godinës së centralit X- 407382 Y- 46 32 295 Z = 168m.m.n.d
- Fuqia totale e insaluar N = 1 110kw
- Energjia mesatare vjetore totale E = 4 016 148kwh/vit

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT

Bujar SHPENDI



KRYETARI I K.B.U. MAT

Gjergj PRENDI

