

A.B.U. SPK/AN
NA-Prot/11 PP
Dt 22/10/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 20. Datë 25/10/2018

Për

miratimin e lejes se përdorim të burimit ujore nga perroi i Mocali i Ariut dhe i Sharres dege e lumit Grabovë që derdhet në lumën Devoll për prodhim hidroenergjie për hec Shenepremte nga subjekti "Osmani" sh.p.k në bashkinë Gramsh Qarku Elbasan.

Në mbështetje të ligjit 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" i ndryshuar me ligjin nr 6/2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2, Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit të Ministrave "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumentave shoqeruese, afatit të vlefshmerise, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore". Vendimit të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 5 date 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Keshillit të Basenit Ujore si dhe Vendimi të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 6 date 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjencise së Basenit Ujore"

Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Miratimin e lejes se përdorim të burimit ujore nga perroi i Mocali i Ariut dhe i Sharres dege e lumit Grabovë që derdhet në lumën Devoll për prodhim hidroenergjie për hec Shenepremte nga subjekte "Osmani" sh.p.k në bashkinë Gramsh Qarku Elbasan.

HEC Shenepremte

Vepra e marrjes Nr 1

X=5367322	Y=4514561.1	Z=1713 mmrd
Prurja mesatare	0.24	m ³ /sek
Prurja llogaritore:	0.3	m ³ /sek
Prurja ekologjike:	0.0275	m ³ /sek

Vepra e marrjes Nr 2

X=534951.1	Y=45139174	Z=1385 mmrd
Prurja mesatare	0.23	m ³ /sek
Prurja llogaritore:	0.2	m ³ /sek
Prurja ekologjike:	0.0225	m ³ /sek

Vepra e marrjes Nr 3

X=535089.8	Y=4514716	Z=1385 mmrd
Pruria mesatare	0.12	m ³ /sek.

Prurja llogaritese: 0.1 m³/sek.
Prurja ekologjike: 0.0113 m³/sek

Godina e centralit

X=533829.1

Y=4514228.8

Z=1150 m

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do te jete rreth 1860 kW

Per perdorimin e ketij burimi ujq duhet te plotesohen kushtet e meposhme:

- Te mos cenoj furnizimin me uje te popullates dhe te industrise per nevojat e tanishme dhe te prespektives.
- Te zbatoj grafikun per vaditje ne kohe (dite) dhe ne sasi (l/s) per odo vite te hartuara nga Bordet e Kullimit te pushtetit vendore dhe ate Qendrore.
- Te respektoj grafikun e vaditjes edhe jashte periudhes kur e kerkon Bordi i Kullimit.
- Te respektoj rrjedhjen ekologjike.

Si dhe duke plotesuar kushtet e percaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale Ngarkohet ABU Seman per zbatimin e ketij vendimi.

PËRGJEGJËSI ABU SEMAN

Isuf Myrtaj



KRYETARI I KBU SEMAN

Baki BALA

