

AB UJË KAN
NR. Prot 525/P 018
Dt 03/05/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRIE
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 22 Datë 12/04/2018

Për

miratimin e kërkesës, për leje përdorimi të burimit ujore të perrenjeve të Gjermtit dhe të Madhe, dege të lumit Holtes Bashkia Gramsh qarku Elbasan, për prodhim hidroenergjie në bashkia Gramsh Qarku Elbasan nga subjekti "ERGI-PINK" sh.p.k.

Në mbështetje të ligjit 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 datë 13.05.2015 Keshillit të Ministrave "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqeruse, afatit të vlefshmerise, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore". Vendimit të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 5 datë 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Keshillit të Basenit Ujore si dhe Vendimi të Keshillit Kombëtar të Ujit Nr 6 datë 16.02.2016 "Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjencise së Basenit Ujore"
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës, për leje përdorim të burimit ujore të perrenjeve të Gjermtit dhe të Madhe, dege të lumit Holtes Bashkia Gramsh qarku Elbasan, për prodhim hidroenergjie në bashkia Gramsh Qarku Elbasan nga subjekti "ERGI-PINK" sh.p.k.

HEC LICECI

Vepra e marrjes Nr1

X=4445386 Y=4532231 Z=1000m

- Prurja mesatare 0.41 m³/sek.
- Prurja llogaritese: 0.56 m³/sek.
- Prurja ekologjike: 0.028 m³/sek.

Vepra e marrjes Nr2

X=4443876 Y=4531666 Z=1010m

- Prurja mesatare 0.12 m³/sek.
- Prurja llogaritese: 0.16 m³/sek.
- Prurja ekologjike: 0.007 m³/sek.

Godina e centralit

X=4444705 Y=4533308 Z=730 m

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do të jete rreth 234 kW


Për përdorimin e këtij burimi ujor duhet të plotësohen kushtet e mëposhme:

- Te mos cenoj furnizimin me uje te popullates dhe te industrise per nevojat e tanishme dhe te prespektives.
- Te zbatoj grafikun per vaditje ne kohe (dite) dhe ne sasi (l/s) per cdo vite te hartuara nga Bordet e Kullimit te pushtetit vendore dhe ate Qendrore.
- Te respektoj grafikun e vaditjes edhe jashte periudhes kur e kerkon Bordi i Kullimit.
- Te respektoj rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotesuar kushtet e percaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet AUB Seman për zbatimin e këtij vendimi.

PËRGJEGJËSI AUB SEMAN

Isuf Myrtaj



KRYETARI I KBU SEMAN

Bali BALA

