



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 24 Date 12/09/2018

“Për

miratimin e lejes “për përdorim burimi uJOR”, për prodhim hidroenergjie, për hec “SEKE” dhe “Zajs”, me vendndodhje: lumi i Urakës dhe përroi i Melthit, lumi i Urakës, baseni uJOR Mat, në Njësinë Administrative Rukaj, Bashkia Mat, Qarku Dibër dhe në Njësinë Administrative Selitë, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve uJore”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me Nr. 7030 Rep, Nr. 2134 Kol, datë 12.06.2013; Nr. 2247 Rep, Nr. 1095 Kol, datë 18.08.2017 *me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për një periudhë 35 vjeçare*, me propozim te A.B.U. Mat, **Këshilli i Basenit UJOR Mat**,

Vendosi:

1-Miratimin të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, shoqërisë “SEKA HYDROPOWER” sh.p.k , me Administrator Z.Sokol MUCEKU, me këto të dhëna:

- lumi i Urakës dhe përroi i Melthit, lumi i Urakës, baseni uJOR Mat, në Njësinë Administrative Rukaj, Bashkia Mat, Qarku Dibër dhe në Njësinë Administrative Selitë, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, subjektit “SEKA HYDROPOWER” sh.p.k”.

Hydrocentrali “SEKE”

**Vepra e marrjes**

-Prurja mesatare :

$$Q_{mes} = 3.3 \text{ m}^3/\text{sek},$$

-Prurja llogarites:

$$Q_{llog} = 5.5 \text{ m}^3/\text{sek},$$

-Prurja ekologjike:

$$Q_{ekol} = 0.2 \text{ m}^3/\text{sek},$$

-Kuota e vepres së marrjes

$$Z = 698 \text{ m}$$

$$X - 4 22 969$$

$$Y - 46 21 626$$

- Kuota e godinës së centralit

$$Z = 355 \text{ m.}$$

$$X - 4 20 234$$

$$Y - 46 17 773$$

- Fuqia totale e insaluar

$$N = 12 667 \text{ kW}$$

-Energjia mesatare vjetore totale

$$E = 55 700 000 \text{ kWh/vit}$$

### Hidrocentrali "Zais"

-Prurja mesatare :  $Q_{mes} = 0.83 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja llogarites:  $Q_{llog} = 1.2 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja ekologjike:  $Q_{ekol} = 0.15 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e vepres së marrjes  $Z = 975 \text{ m}$  X- 4 28 664 Y- 46 21 334

-Kuota e godinës së centralit  $Z = 711 \text{ m}$  X- 4 23 732 Y- 46 22 309

-Fuqia totale e insaluar  $N = 2\,295 \text{ kW}$

-Energjia mesatare vjetore totale  $E = 8.060.000 \text{ kWh/vit}$

**2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.**

**3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.**

**PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT**

**Bujar SHPENDI**



**KRYETARI I K.B.U. MAT**

**Gjergj PRENDI**

