



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT**  
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin

Nr. 61 Pict  
23.07.2018

**VENDIM**

Nr. 49/1 datë 13.07.2018

**Për**

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “RONC ENERGIA ALBANIA”, për shfrytëzimin e përroit të “Kranshës, Vilanit dhe burimeve të tyre”, degë e përroit të Gostimës, degë e lumit Shkumbin, njësia administrative Polis, bashkia Librazhd për qëllime hidroenergji, HEC MARIO.

Në mbështetje të ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar të burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d, neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Per miratimin e kushteve të pergjithshme e të posaçme, dokumentave shoqëruse, afatit të vlefshmërise, formularve të aplikimit për autorizime dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016 të Keshillit Kombëtare të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”,

Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin .

**VENDOSI:**

Mos miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “RONC ENERGIA ALBANIA”, për shfrytëzimin e përroit të “Kranshës, Vilanit dhe burimeve të tyre”, degë e përroit të Gostimës, degë e lumit Shkumbin, njësia administrative Polis, bashkia Librazhd për qëllime hidroenergji, HEC MARIO.

Në projekt janë parashikuar të ndërtohen dy vepra marrje me karakteristikat e mëposhtme:

***Vepra e marrjes 1***

*Kordinatat e marrjes së ujit.*

**X 44 39 825**

**Y 45 48 999**

**Z 1050 m m.n.d**

*Prurja e llogaritur*

*0.32 m<sup>3</sup>/sek*

Prurja mesatre 0.24 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja ekologjike 0.03 m<sup>3</sup>/sek

**Vepra e marrjes 2**

*Kordinatat e marrjes së ujit.*

**X 44 38 483                      Y 45 49 738                      Z 790 m m.n.d**

Prurja e llogaritur 0.14 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja mesatare 0.085 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja ekologjike 0.012 m<sup>3</sup>/sek

Kordinatat e pikës së shkarkimit :

**X 44 37 805                      Y 45 49 178                      Z 545 m m.n.d**

Prurja e shkarkimit 0.46 m<sup>3</sup>/sek.

Trupi ujqor pritës                      Përroi i Gostimës.

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do të jetë 1.577 mw.

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos çenohet furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatohet grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektohet grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektohet rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet Agjencia e Basenit Ujqor Shkumbin për zbatimin e këtij vendimi.

**PËRGJEGJËS ABU**

**SHKUMBIN**

**Dashamir BICAKU**



**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**Maksim MALAJ**

