



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Nr 86 Prot.

Vlorë, më 31.12. 2018

VENDIM

Nr. 5 Data 26.12.2018

Për miratimin në parim të projekt vendimit , për shfrytëzim të burimit ujqor degët e rrjedhës së përroit të Hormovës, degë e lumit Vjosë për ndërtimin e hidrocentralit "Hormovë " për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Tepelenë , Qarku Gjirokaštër, subjektit "HIDROTERMO" Sh.p.k me administrator Z.Beard Gërbaj

Në bazë të ligjit Nr.111/2012 datë 15.11.2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", ligjit nr 6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 111/2012 " Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" të V.K.M 416 datë 13.05.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmartjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", , Vendimit Nr. 876, datë 14.12.2016 "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit Nr. 662 datë 21.09.2016 "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta ", Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujqor", Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujqor"; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni",

VENDOSI

Miratimin në parim të projekt vendimit , për shfrytëzim të burimit ujqor degët e rrjedhës së përroit të Hormovës, degë e lumit Vjosë për ndërtimin e hidrocentralit "Hormovë " për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Tepelenë , Qarku Gjirokaštër, subjektit "HIDROTERMO" Sh.p.k me administrator Z.Beard Gërbaj me këto të dhëna:

Koordinatat KRGJSH: X 508348.12; Y 4455952.88; Z 389.4

Prurja mesatare : 0.317 m³/sek

Prurja e llogaritur: 0.28 m³/sek

Prurja e ekologjike: 0.1 m³/sek

Adresa: Godina e Drejtorisë së Bujqësisë, Kati i parë e-mail: aubvjosavlore@gmail.com Faqe 1 of 2



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Godina e centralit X 507499.5 Y 4455291.15 Y 180

Fuqia e instaluar e hidrocentralit llogaritet të jetë **475 KW**

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËSI A.B.U "VJOSË"

Ilir PROFKA



KRYETAR I K.B.U "VJOSË"

Flamur MAMAJ

