



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Nr 87 Prot.

Vlorë, më 31.12 2018

**VENDIM**

Nr. 6 Data 26.12.2018

**Për miratimin në parim të kërkesës, për shfrytëzim të burimit uJOR lumi i Zhulatit dhe Zhurit, degë e lumit Kardhiq, dega e lumit Drino, për ndërtimin e hidrocentralit "TARONINA" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Gjirokaštër, qarku Gjirokaštër, subjektit "TARONINA HYDROPOWER"sh.p.k., me administrator Altjon Paloka.**

Në bazë të ligjit Nr.111/2012 datë 15.11.2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", ligjit nr 6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 111/2012 " Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" të V.K.M 416 datë 13.05.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", , Vendimit Nr. 876, datë 14.12.2016 "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit Nr. 662 datë 21.09.2016 "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta ",Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor", Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjensisë së Basenit Ujor"; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015. "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni",

**VENDOSI**

**Miratimin në parim të kërkesës, për shfrytëzim të burimit uJOR lumi i Zhulatit dhe Zhurit, degë e lumit Kardhiq, dega e lumit Drino, për ndërtimin e hidrocentralit "TARONINA" për prodhim të energjisë elektrike, Bashkia Gjirokaštër, qarku Gjirokaštër, subjektit "TARONINA HYDROPOWER"sh.p.k., me administrator Altjon Paloka me këto të dhëna:**

Koordinatat vm1: X 498232; Y 44 43 030; Z 358



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Xvm2 499483; Y 4442965; Z 358

Prurja mesatare v1 : 2.28 m3/sek  
Prurja mesatare v2 : 0.94 m3/sek

Prurja e llogaritur v1: 4.0 m3/sek  
Prurja e llogaritur v2: 1.300 m3/sek

Prurja e ekologjike v1: 0.116 m3/sek  
Prurja e ekologjike v1: 0.057 m3/sek

Godina e centralit x 501591 Y4444888 Z 280

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritet të jetë **1920 KW**

Për përdorimin e këtij burimi uJOR duhen të plotësohen me përpikmëri kushtet e lejes.

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËS I A.B.U "VJOSË"**

**Ilir PROFKA**



**KRYETAR I K.B.U "VJOSË"**

**Flamur MAMAJ**

