



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 6 datë 26/07/2018

“Për

për dhënie mendimim për përdorim burimi ujqor, për prodhim hidroenergji, për hec-in “Dom Gjon”, në Përroin e Thirrës, Vaut dhe Planit degë e lumit Fan i Vogël, degë e lumit Mat, me vendndodhje; Fshati Domgjon, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë”.

- Në mbështetje të nenit 7 pika 2, të nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Per Menaxhimin e Integruar te Burimeve Ujqore”, të ndryshuar, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujqore”, si dhe nenit 24 të Vendimit të KM nr. 822, date 07.10.2015, “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt konçesioni”, me propozim te A. B. U. Mat

Këshilli i Basenit Ujqor Mat,

Vendosi:

1-Miratimin ne parim te kerkeses se “**PËRNOCA**” shpk, me Administrator Z.Lek Pernoca, për “Përdorim Rezerva Ujqore për Energji Elektrike “ sipas studimit te paraqitur nga subjekti “**PËRNOCA**” shpk, me këto të dhëna:

HEC “Dom Gjoni”

- Vepra e Marrjes 1	-Vepra e Marrjes 2	- Vepra e Marrjes 3
-Prurja mesatare : $Q_{mes} = 3.17 \text{ m}^3/\text{sek}$,	$Q_{mes} = 0.736 \text{ m}^3/\text{sek}$	$Q_{mes} = 0.154 \text{ m}^3/\text{sek}$
-Prurja llogarites: $Q_{llog} = 4.361 \text{ m}^3/\text{sek}$	$Q_{llog} = 1.01 \text{ m}^3/\text{sek}$	$Q_{llog} = 0.21 \text{ m}^3/\text{sek}$
-Prurja ekologjike: $Q_{ekol} = 0.40 \text{ m}^3/\text{sek}$	$Q_{ekol} = 0.091 \text{ m}^3/\text{sek}$	$Q_{ekol} = 0.019 \text{ m}^3/\text{sek}$
-Kuota e vepres se marrjes 1 Z- 565 m,	X-44 33 067	Y-46 48 025
-Kuota e vepres se marrjes 2 Z- 555 m,	X-44 30 413	Y-46 47 527
Kuota e vepres se marrjes 3 Z- 555 m,	X-44 30 173	Y-46 47 586
-Kuota e godines se centralit: Z-500m.	X- 44 30 566	Y- 46 46 310
-Fuqia $N=1200\text{kw}$, <u>4851</u> ore pune/vit		
-Energjia e planifikuar vjetore: $E= 5\ 851\ 102$ kwh/vit,		

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit të vaditjes, i furnizimit me uje të popullatës e tjere nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

PËRGJEGJËSIA A.B.U. MAT
Bujar SHPENDI

KRYETARI I K.B.U. MAT
Gjergj PRENDI

