



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan**

Nr. 76/Prat  
dt. 5.11.2018

**VENDIM**

Nr. 63/2 datë 29.10. 2018

**Për**

**Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “Thoreneks” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Shullerit, degë e lumit Shkumbin, Bashkia Pogradec, për ndërtimin e HEC SHULLERI, për qëllime hidroenergjie.**

Në mbështetje të ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar të burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d , neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Per miratimin e kushteve të pergjithshme e të posaçme, dokumentave shoqëruse, afatit të vlefshmërise, formularve të aplikimit për autorizime dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016 të Keshillit Kombëtare të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”,

Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin .

**VENDOSI:**

**Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “Thoreneks” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Shullerit, degë e lumit Shkumbin, Bashkia Pogradec, për ndërtimin e HEC SHULLERI, për qëllime hidroenergjie.**

*Kordinatat e marrjes së ujit (Sistemi koordinativ KRGJSH).*

**Veprat e marrjes 1 X 54 00 62 Y 45 19 487 Z 1900 m m.n.d**

<i>Prurja e llogaritur</i>	<i>0.308m<sup>3</sup>/sek</i>
<i>Prurja mesatare</i>	<i>0.110 m<sup>3</sup>/sek</i>
<i>Prurja ekologjike</i>	<i>0.009 m<sup>3</sup>/sek</i>

**Veprat e marrjes 2**    **X 53 99 48**                      **Y 45 19 829**                      **Z 1900 m m.n.d**

*Prurja e llogaritur*                      *0.077m<sup>3</sup>/sek*  
*Prurja mesatare*                      *0.030 m<sup>3</sup>/sek*  
*Prurja ekologjike*                      *0.002 m<sup>3</sup>/sek*

**Baseni i presionit**    **X 53 99 65**                      **Y 45 200 75**                      **Z 1890 m m.n.d**

Koordinatat e pikës së shkarkimit :

**X 54 12 26**                      **Y 45 212 46**                      **Z 1542 m m.n.d**

*Prurja e shkarkimit*    *0.386 m<sup>3</sup>/sek.*

Trupi uJOR pritës                      **Lumi Shkumbin**

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do të jetë 1150 kw.

Për përdorimin e këtij burimi uJOR duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos çënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet Agjencia e Basenit UJOR Shkumbin për zbatimin e këtij vendimi.

**PËRGJEGJËS ABU**

**SHKUMBIN**

**Dasham BICAKU**



**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**Maksim MALAJ**

