



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin Elbasan

Nr. 79/P  
H. 5.11. 2018

VENDIM

Nr. 66/L datë 29.10. 2018

Për

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “IDI - 2005” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Bushtricës , degë e lumit Shkumbin, Bashkia Prrenjas, për ndërtimin e HEC BUSHTRICA 1A , për qëllime hidroenergjie.

Në mbështetje të ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar të burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d , neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “Per miratimin e kushteve të pergjithshme e të posaçme, dokumentave shoqëruse, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizime dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”. Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016 të Këshillit Kombëtar të Ujit “Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”,

Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Shkumbin .

VENDOSI:

Miratimin e kërkesës për marrje leje “Miratim në parim” subjektit “IDI - 2005” sh.p.k ,për shfrytëzimin e përroit të Bushtricës , degë e lumit Shkumbin, Bashkia Prrenjas , për ndërtimin e HEC BUSHTRICA 1A , për qëllime hidroenergjie.

*Kordinatat e marrjes së ujit (Sistemi koordinativ Gauss Kruger).*

Vepra e marrjes            X 44 63 198.568                            Y 45 55 505 .151            Z 920 m m.n.d

Prurja e llogaritur                            2.23 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja mesatare                                2.075 m<sup>3</sup>/sek  
Prurja ekologjike                                0.35 m<sup>3</sup>/sek

Koordinatat e pikës së shkarkimit :

**X 44 62 072.509**

**Y 45 55 273.950**

**Z 824 m m.n.d**

*Prurja e shkarkimit 2.32 m<sup>3</sup>/sek.*

Trupi ujqor pritës

**Lumi i Bushtricës**

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do të jetë 1700 kw.

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos cënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet Agjencia e Basenit Ujqor Shkumbin për zbatimin e këtij vendimi.

**PËRGJEGJËS ABU**

**SHKUMBIN**

**Dashamir BICAKU**



**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

**Maksim MALAJ**

