

ABU JEN AN
M.R. Prot. 720
Dt 04/07/2018



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT
Këshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman

VENDIM

Nr 7 Datë 21/06/2018

Per miratimin e lejes, për përdorim të burimit ujore te perroit Rehove, dege te lumit Osum Bashkia Korce qarku Korce, për prodhim hidroenergjie nepermjete hec Rehoves nga subjekti “AVDOLLI” sh.p.k në bashkia Korce Qarku Korce.

Në mbështetje te ligjit 111/2012 “Per menaxhimin e integruar te burimeve ujore” neni 5, neni 12 pika 1, neni 13 pika 2 d , neni 50 pika 2. Vendimit Nr 416 date 13.05.2015 Keshillit te Ministrave “Per miratimin e kushteve te pergjitheshme e te posacme,dekumentave shoqeruse,afatit te vlefshmerise,formularve te aplikimit per autorizim dhe leje,procedurave te shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve te autorizimit e lejes per perdorim te burimeve ujore”. Vendimit te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 5 date 16.02.2016 “Per miratimin e rregullores “Per organizimin dhe fuksionimin e Keshillit te Basenit Ujore si dhe Vendimi te Keshillit Kombetare te Ujit Nr 6 date 16.02.2016 “Per miratimin e rregullores “Per fuksionimin e Agjencise se Basenit Ujore” Keshilli i Basenit Ujëmbledhës Seman.

VENDOSI:

Miratimin e lejes, për përdorim të burimit ujore te perroit Rehove, dege te lumit Osum Bashkia Korce qarku Korce, për prodhim hidroenergjie nepermjete hec Rehoves nga subjekti “AVDOLLI” sh.p.k në bashkia Korce Qarku Korce.

HEC REHOVE

Ne perroin e Madh

Vepra e marrjes Nr1

| | | |
|---------------------|----------------------------|----------|
| X=44 67 739.8 | Y=4483956.3 | Z=1032 m |
| Prurja mesatare | 0.112 m ³ /sek. | |
| Prurja llogaritese: | 0.14 m ³ /sek. | |
| Prurja ekologjike: | 0.016 m ³ /sek. | |

Ne perroin e Rehoves

Vepra e marrjes Nr2

| | | |
|---------------------|----------------------------|----------|
| X=4468009.2 | Y=4484465.1 | Z=1020 m |
| Prurja mesatare | 0.298 m ³ /sek. | |
| Prurja llogaritese: | 0.45 m ³ /sek. | |
| Prurja ekologjike: | 0.05 m ³ /sek. | |

Godina e centralit

| | | |
|-------------|-------------|--------|
| X=4468520.6 | Y=4483081.1 | Z=954m |
|-------------|-------------|--------|

Fuqia e instaluar e Hidrocentralit do te jete rreth 234 kW

Per perdorimin e ketij burimi ujqor duhet te plotesohen kushtet e meposhme:

- Te mos cenoj furnizimin me uje te popullates dhe te industrise per nevojat e tanishme dhe te prespektives.
- Te zbatoj grafikun per vadijje ne kohe (dite) dhe ne sasi (l/s) per cdo vite te hartuara nga Bordet e Kullimit te pushtetit vendore dhe ate Qendrore.
- Te respektoj grafikun e vadijjes edhe jashte periudhes kur e kerkon Bordi i Kullimit .
- Te respektoj rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotesuar kushtet e percaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Ngarkohet AUB Seman per zbatimin e ketij vendimi.

PËRGJEGJËSI ABU SEMAN
Isuf Mytaj



KRYETARI I KBU SEMAN
Baki BALA

