



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDIM

Nr. 70/L datë 29.10.2018

“Për

Miratimin e kërkesën së subjektit “Hec LLënga “ për marrje leje për shfrytëzimin e pellgut ujëmbledhës të përrenjve , “Gryka e Gurit dhe Uji i Ftohtë” Njësia Administrative Velçan , Bashkia Pogradec , për ndërtimin e HEC LLËNGA 2, për qëllime hidroenergjie.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6. datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesën së subjektit “Hec LLënga “ për marrje leje për shfrytëzimin e pellgut ujëmbledhës të përrenjve , “Gryka e Gurit dhe Uji i Ftohtë” Njësia Administrative Velçan , Bashkia Pogradec , për ndërtimin e HEC LLËNGA 2, për qëllime hidroenergjie.

HEC Llënga 2

Kordinatat e marrjes së ujit

Vepra e marrjes 1

X 44 54 126.0309

Y 45 24 789. 5264

Z 1320 m

Prurja mesatare vjetore 0.148 m³ /sek,

Prurja llogaritese 0.040 m³ /sek,

Prurja ekologjike 0.016 m³ /sek,

Vepra e marrjes 2

X 44 55 343.2982

Y 45 23 866.0123

Z 1320 m

Prurja mesatare vjetore 0.428 m³ /sek,
Prurja llogaritese 0.140 m³ /sek,
Prurja ekologjike 0.047 m³ /sek,

Kordinatat e pikës së shkarkimit :

X 44 55 704.5529

Y 45 25 459.8219

Z 1111.800 m

Prurja e shkarkimit 0.18 m³/sek.

Kordinatat e basenit të presionit

X 44 55 005.9078

Y 44 52 4468.3185

Z 1312.0000 m

Fuqia e instaluar e HEC Llënga 2 do të jetë 300 kw.

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:

- Të mos çënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujqor Shkumbin Elbasan

PËRGJEGJËS ABU

KRYETARI I KBU

SHKUMBIN

SHKUMBIN

Dashamir BICAKU

Maksim MALAJ

