



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

Mr. B. 4/1 Prot  
dt. 5. 11. 2018

VENDIM

Nr. 7/1 datë 23.10. 2018

“Për

Miratimin e kërkesën së subjektit “Hec LLënga “ për marrje leje për shfrytëzimin e pellgut ujëmbledhës të përrenjve , “Gryka e Gurit dhe Uji i Ftohtë” Njësia Administrative Velçan , Bashkia Pogradec , për ndërtimin e HEC LLËNGA 3, për qëllime hidroenergjie.

Në zbatim të ligjit 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 5 pika 2, neni 12 pika 2, neni 50 pika 2, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 416 datë, 13.05.2015, “Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posacme, dokumentave shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore”, Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr. 5 datë, 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor si dhe Vendimit të Këshillit Kombëtar të Ujit Nr 6, datë 16.02.2016, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Agjencisë së Basenit Ujor”, Këshilli i Basenit Ujor Shkumbin

VENDOSI:

Miratimin e kërkesën së subjektit “Hec LLënga “ për marrje leje për shfrytëzimin e pellgut ujëmbledhës të përrenjve , “Gryka e Gurit dhe Uji i Ftohtë” Njësia Administrative Velçan , Bashkia Pogradec , për ndërtimin e HEC LLËNGA 3, për qëllime hidroenergjie.

*HEC Llënga 3*

*Kordinatat e marrjes së ujit*

*Vepra e marrjes 1*

X 44 53 663.9587

Y 45 24 365.3155

Z 1460 m

*Prurja mesatare vjetore* : 0.160 m<sup>3</sup> /sek,  
*Prurja llogaritese* 0.180 m<sup>3</sup> /sek,  
*Prurja ekologjike* 0.013 m<sup>3</sup> /sek,

*Vepra e marrjes 2*

X 44 54 318.6504

Y 45 23 664.3015

Z 1460 m

*Prurja mesatare vjetore* 0.160 m<sup>3</sup> /sek,  
*Prurja llogaritese* 0.180 m<sup>3</sup> /sek,

Prurja ekologjike 0.013 m<sup>3</sup> /sek,

**Vepra e marrjes 3**

**X 44 54 774.7806**

**Y 45 23 454.2737**

**Z 1460 m**

Prurja mesatare vjetore 0.127 m<sup>3</sup> /sek,

Prurja llogaritese 0.300 m<sup>3</sup> /sek,

Prurja ekologjike 0.020 m<sup>3</sup> /sek,

Kordinatat e pikës së shkarkimit :

**X 44 55 704.5529**

**Y 45 25 459.8219**

**Z 1111.800 m**

Prurja e shkarkimit 0.65 m<sup>3</sup>/sek.

Kordinatat e basenit të presionit

**X 44 54 492.7804**

**Y 45 24 250.7982**

**Z 1447.6800 m**

**Fuqia e instaluar e HEC Llënga 3 do të jetë 1724 kw.**

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhet të plotësohen kushtet e mëposhtme:


- Të mos çënoj furnizimin me ujë të popullatës dhe të industrisë për nevojat e tanishme dhe të perspektivës.
- Të zbatoj grafikun për vaditje në kohë (ditë) dhe në sasi (l/s) për cdo vit të hartuara nga Bordet e Kullimit të pushtetit vendor dhe atij Qendror.
- Të respektoj grafikun e vaditjes edhe jashtë periudhës kur e kërkon Bordi i Kullimit .
- Të respektojë rrjedhjen ekologjike.
- Si dhe duke plotësuar kushtet e përcaktuara nga institucionet qendrore dhe lokale.

Vendimi hyn në fuqi pas zbardhjes së tyre formalisht dhe njoftimit të subjektit të interesuar.

Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Agjencia e Basenit Ujqor Shkumbin Elbasan

**PËRGJEGJËS ABU**

**SHKUMBIN**



**KRYETARI I KBU**

**SHKUMBIN**

