



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJORË MAT

Vendim

Nr. 8 Date 26/07/2018

“Për

miratimin e lejes “për përdorim burimi uJOR”, për prodhim hidroenergjie, për hec “Shutri 1 dhe Shutri 2”, duke shfrytëzuar ujin e rrjedhës së përroit të Shutrisë dhe ujin e burimit të Shutrisë, Baseni UJOR Mat me vendndodhje, në Njësinë Administrative Rukaj të Bashkisë Mat, Qarku Dibër, subjektit “ATEANI ENERGY” sh.p.k”.

-Në mbështetje të ligjit nr. 6/20018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.111/2012, datë 15.11.2012, të nenit 7 pika 2, nenit 41, nenit 51 dhe nenit 52 të ligjit nr 111/2012 dt.15.11.2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, vendimin nr.416 datë 13.05.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për miratimin e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe Leje për përdorim të burimeve ujore”, kontratës koncesionare të tipit BOT (për ndërtim, operim dhe transferim) me **Nr. 2234 Rep, Nr. 1083/2 Kol, datë 15.08.2017 me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për një periudhë 35 vjeçare**, me propozim të A.B.U. Mat, **Këshilli i Basenit UJOR Mat;**

Vendosi:

1-**Miratimin** të Lejes së Përdorimit të Ujit për prodhim të energjise elektrike, shoqërisë “ATEANI ENERGY” sh.p.k , me **Administrator Z.Agim HYSA**, me këto të dhëna:

-rrjedha e përroit të Shutrisë dhe uji i burimit të Shutrisë, Baseni UJOR Mat me vendndodhje, në Njësinë Administrative Rukaj të Bashkisë Mat, Qarku Dibër, subjektit “ATEANI ENERGY” sh.p.k.

**Hidrocentrali “Shutri 1 ”**

Vepra e marrjes 1

-Prurja mesatare :  $Q_{mes} = 0.127 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja llogarites:  $Q_{llog} = 0.14 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja ekologjike:  $Q_{ekol} = 0.013 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e vepres së marrjes  $Z = 480\text{m}$  X- 50 16 21.9 Y- 46 19 911

- Kuota e godinës së centralit  $Z = 156\text{m}$ . X- 50 07 21.7 Y- 46 18 000

- Fuqia totale e insaluar  $N = 370\text{kë}$

-Energjia mesatare vjetore totale  $E = 1\ 591\ 560\text{këh/vit}$

122

## Hidrocentrali "Shutri 2"

Vepra e marrjes 1

-Prurja mesatare :  $Q_{mes} = 1.82 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja llogarites:  $Q_{llog} = 9.5 \text{ m}^3/\text{sek}$ ,

-Prurja ekologjike:  $Q_{ekol} = 1.09 \text{ m}^3/\text{sek}$

-Kuota e vepres së marrjes  $Z = 154\text{m}$  X- 50 08 90.4 Y- 46 18 032.8

- Kuota e godinës së centralit  $Z = 130.5\text{m}$ . X- 49 97 15.7 Y- 46 17 617

- Fuqia totale e insaluar  $N = 1600\text{kë}$

-Energjia mesatare vjetore totale  $E = 6\,962\,987\text{këh/vit}$

2- Nuk lejohet ndryshimi i regjimit te vaditjes,i furnizimit me ujë të popullatës etjerë nga përdorimi i ujit për energji elektrike.

3-Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËSI I A.B.U. MAT**

**Bujar SHPENDI**



**KRYETARI I K.B.U. MAT**

**Gjergj PRENDI**



128