



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
SEKRETARIATI I KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BAsENIT UJOR "VJOSË"

Nr 14 Prot.

Vlorë, më 11 . 09 . 2018

**VENDIM**

Nr. 9 \_ Data 29.08.2018 \_

**Për miratimin e lejes së ujit për prodhim hidroenergjie, burimi uJOR Lumi i Gugashit , dega e djathtë e lumit Kardhiq, për ndërtimin e hidrocentralit "Kaparjel", Bashkia Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, subjektit "ABV Konstruksion " sh.p.k., me administrator Z.Arlind Veliu**

Në bazë të ligjit Nr.111/2012 datë 15.11.2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore", të V.K.M 416 datë 13.05.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", formulari A6, dokumentacioni teknik, Vendimit Nr. 876, datë 14.12.2016 "Për miratimin e tarifave të shpenzimeve administrative" si dhe Vendimit Nr. 662 datë 21.09.2016 "Miratimin e tarifave të përdorimit të ujit dhe të shkarkimeve të lëngëta ",Vendimit Nr.5 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit UJOR", Vendimit Nr.6 datë 16.02.2016, Për miratimin e rregullores "Për funksionimin e Agjensisë së Basenit UJOR"; V.K.M Nr.822, datë 07.10.2015, "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni";

**VENDOSI**

Miratimin e lejes së ujit për prodhim hidroenergjie, burimi uJOR Lumi i Gugashit , dega e djathtë e lumit Kardhiq, për ndërtimin e hidrocentralit "Kaparjel", Bashkia Gjirokastër, Qarku Gjirokastër, subjektit "ABV Konstruksion " sh.p.k., me administrator Z.Arlind Veliu, me këto dhëna:

Koordinatat: X4410578.28; Y4444217.01; Z 495

Prurja mesatare: 0.55 m3/sek

Prurja e llogaritur: 0.6 m3/sek

Prurja e ekologjike: 0.1 m3/sek



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
SEKRETARIATI I KËSHILLIT KOMBËTAR TË UJIT  
KËSHILLI I BASENIT UJOR "VJOSË"

Fuqia e instaluar e hidrocentrali llogaritet të jetë **200 KW**  
Afati i lejes 5 vjet

Për përdorimin e këtij burimi ujqor duhen të plotësohen me përpikmëri kushtet e lejes.

Ngarkohet ABU për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**PËRGJEGJËS I A.B.U "VJOSË"**

**Ilir PROFKA**

**KRYETAR I K.B.U "VJOSË"**

**Flamur MAMAJ**