



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr. 2 , datë 08/02/2023

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK”,
SHOQËRISË “GEALB ENERGY” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, shoqërisë “Gealb Energy” sh.p.k., me vendndodhje, në pellgun ujëmbledhës të përrrenjve të Zallit të Dishit dhe përroin e Shehut, degë të lumit Mat, HEC “Gur i Bardhë 1” dhe HEC “Gur i Bardhë 2”, në Bashkinë Klos, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:

Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “Gur i Bardhë 1”

Vepra e marrjes nr. 1:

- X= 507846.27
- Y= 4588502.43

- $Z=1030$ m.m.n.d
- $Q_{mes1}=0.756$ m³/s
- $Q_{llog1}=1.29$ m³/s
- $Q_{eko1}=0.056$ m³/s

Vepra e marrjes nr. 2:

- $X= 506796.64$
- $Y= 4589586.91$
- $Z=856$ m.m.n.d
- $Q_{mes2}=0.241$ m³/s
- $Q_{llog2}=0.4$ m³/s
- $Q_{eko2}=0.018$ m³/s

Godina e Centralit:

- $X= 506902.21$
- $Y= 4590660.96$
- $Z=600.5$ m.m.n.d
- Fuqia e instaluar $N= 5,360$ kW
- Energjia Vjetore $E=21,780,717$ kWh/vit.

HEC “Gur i Bardhë 2”

Vepra e marrjes nr. 1:

- $X= 506896.47$
- $Y= 4590616.3$
- $Z=603$ m.m.n.d
- $Q_{mes1}=0.142$ m³/s
- $Q_{llog1}=0.24$ m³/s
- $Q_{eko1}=0.011$ m³/s

Vepra e marrjes nr. 2:

- $X= 507008.73$
- $Y= 4591421$
- $Z=538$ m.m.n.d
- $Q_{mes2}=0.063$ m³/s
- $Q_{llog2}=0.1$ m³/s
- $Q_{eko2}=0.005$ m³/s

Vepra e marrjes nr. 3:

- $X= 507103.77$
- $Y= 4592133.37$

- $Z=524$ m.m.n.d
- $Q_{mes2}=0.034$ m³/s
- $Q_{llog2}=0.05$ m³/s
- $Q_{eko2}=0.002$ m³/s

Godina e Centralit:

- $X=508502.63$
- $Y=4592568.44$
- $Z=361$ m.m.n.d
- Fuqia e instaluar $N=3,940$ kW
- Energjia Vjetore $E=15,186,447$ kWh/vit.

2. Zbatimi i kontratës koncesionare nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBU MAT

GJERGJ PRENDI

