



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr.23, datë 12.10.2022

PËR

**MIRATIMIN E SAKTËSIMIT TË KOORDINATAVE DHE
RINOVIMIN E LEJES, HEC “THIRRE” TË SHOQËRISË “SANG
1” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V E N D O S I:

1. Saktësimin e koordinatave të lejes Nr.serie 000012, miratuar me vendimin nr.16, datë 27.04.2017 nga Këshilli i Basenit Ujor Mat si më poshtë:

HEC “Thirre”

- a) Koordinatat e Veprës së Marrjes 1 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 1 (Gauss Kruger)

- X= 4437388.5; Y= 4652688; Z= 883 m.m.n.d.

Në : VM 1 (KRGJSH)

-X= 520110; Y= 4652290.9; Z= 883 m.m.n.d.

- b) Koordinatat e Veprës së Marrjes 2 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 2 (Gauss Kruger)

- X= 4436429.8; Y= 4653217.4; Z= 878 m.m.n.d.

Në : VM 2 (KRGJSH)

-X= 519151.1; Y= 4652926.9; Z= 878 m.m.n.d.

c) Koordinatat e Veprës së Marrjes 3 do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: VM 3 (Gauss Kruger)

- X= 4435224.8; Y= 4654192.5; Z= 893 m.m.n.d.

Në : VM 3 (KRGJSH)

-X= 517770.1; Y= 4653590.5; Z= 893 m.m.n.d.

d) Koordinatat e Godinës së Centralit do të ndryshohen si më poshtë:

Nga: GC (Gauss Kruger)

- X= 4434904.3; Y= 4651572.9; Z= 694 m.m.n.d.

Në : GC (KRGJSH)

- X= 517675.8; Y= 4651274.1; Z= 694 m.m.n.d.

2. Miratimin e rinovimit të lejes me koordinatat e korigjuara si më sipër për përdorim burimi ujq sipërfaqësor për prodhim energjie elektrike me Nr.serie 000012 miratuar nga KBU Mat me Vendim Nr.16, datë 27.04.2017 HEC "Thirre", subjektit "Sang-1" sh.p.k., me vendndodhje, përroi i Kumbullës, Runjës dhe Qarrit degë e lumit Fan, Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë, sipas këtyre koordinatave:

3. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujq (përroi i Kumbullës, Runjës dhe Qarrit)

HEC "Thirre"

Vepra e marrjes 1

- X= 520110
- Y= 4652290.9
- Z= 883 m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.33 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{llog}=0.6 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{eko}=0.028 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2

- $X=519151.1$
- $Y=4652926.9$
- $Z=878$ m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.17$ m³/s
- $Q_{llog}=0.32$ m³/s
- $Q_{eko}=0.015$ m³/s

Vepra e marrjes 3

- $X=517770.1$
- $Y=4653590.5$
- $Z=893$ m.m.n.d
- $Q_{mes}=0.15$ m³/s
- $Q_{llog}=0.28$ m³/s
- $Q_{eko}=0.013$ m³/s

Godina e Centralit

Pika e shkarkimit

- $X=517675.8$
- $Y=4651274.1$
- $Z=694$ m.m.n.d
- $Q_{llog}=1.2$ m³/s
- Fuqia max e instaluar $N=1820$ kW
- Energjia Vjetore $E=5,484,222$ kWh/vit.

4. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë prodhimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm të popullatës, plotësimin e nevojave për ujitje, sipas kërkesave të organeve të vetëqeverisjes vendore, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
5. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbytjes së vendimit subjektivit.

