



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR MAT

VENDIM

Nr. 24, datë 12.10.2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “KËRKESË PËR RINOVIMIN E
KUSHTEVE TË LEJES/AUTORIZIMIT”,
SHOQËRISË “ASI - TRE” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Mat,

V E N D O S I:

1. Miratimin e rinovimit të lejes për përdorim burimi ujor sipërfaqësor për prodhim energjie elektrike, Leje me Nr.86 prot., miratuar nga KBU Mat me Vendim Nr.5, datë 27.04.2017, HEC “Letaj”, subjektit “ASI-TRE” sh.p.k., me vendndodhje, përroi i Thekrës, degë e lumit Mat, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër, sipas këtyre koordinatave:
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujor (përroi i Thekrës)

HEC Letaj

Vepra e marrjes 1

- $X= 521690.12$
- $Y= 4587391.91$
- $Z= 1104 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes}}=0.183 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=0.379 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=0.2 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 2

- $X= 521580.72$
- $Y= 4587531.86$
- $Z= 1107 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes}}=0.033 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=0.069 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=0.004 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes 3

- $X= 521750.90$
- $Y= 4586938.39$
- $Z= 1102 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes}}=0.039 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog}}=0.08 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko}}=0.0041 \text{ m}^3/\text{s}$

Godina e Centralit

Pika e shkarkimit

- $X= 520622.78$
- $Y= 4587083.87$
- $Z= 987 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{llog}}=0.528 \text{ m}^3/\text{s}$

- Fuqia max e instaluar $N= 0.48 \text{ MW}$

3. Zbatimi i lejes nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.

4. Instalimi i stacioneve hidrometrik duhet të bëhet brenda vitit 2022 sipas kushtit të vendosur nga KBU MAT, në të kundërt pushohet fuqia juridike e vendimit.
5. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

KRYETARI I KBU MAT

GJERGJ PRENDI

