



Nr. 60 prot

Nr. 16/12/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË



VENDIM

Nr. 48, datë 15.12.2022

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR  
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK”  
NËPËRMJET HEC “RADA”, TË SUBJEKTIT  
“BLERIMI KOSTURR 2010” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, nëpërmjet HEC “RADA” të subjektit “Blerimi Kosturr 2010” sh.p.k., me vendndodhje: Mbi Lumin Krume, në rrjedh rrjedhën e poshtme të tij, para derdhjes në liqenin e Fierzës, Qarku Kukës.

2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “RADA”

Vepra e marrjes nr. 1 (KRGJSH):

- $X_1 = 532528$
- $Y_1 = 4673581$
- $Z_1 = 394$  m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 1} = 1$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{llog-1}} = 1.6$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{eko-1}} = 0.11$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes nr. 2 (KRGJSH):

- $X_2 = 532328$
- $Y_2 = 4673782$
- $Z_2 = 393$  m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2} = 0.031$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{llog-2}} = 0.04$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{eko-2}} = 0.004$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes nr. 3 (KRGJSH):

- $X_3 = 531932$
- $Y_3 = 4673779$
- $Z_3 = 392.6$  m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 3} = 0.031$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{llog-3}} = 0.04$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{eko-3}} = 0.004$  m<sup>3</sup>/s

Vepra e marrjes nr. 4 (KRGJSH):

- $X_4 = 531666$
- $Y_4 = 4674085$
- $Z_4 = 392.5$  m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 4} = 0.031$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{llog-4}} = 0.04$  m<sup>3</sup>/s
- $Q_{\text{eko-4}} = 0.004$  m<sup>3</sup>/s

Godina e Centralit (KRGJSH):

$X = 529175$   
 $Y = 4672416$   
 $Z = 300$  m.m.n.d  
Fuqia e instaluar  $N = 1275$  kW  
Energjia Vjetore  $E = 3,514,511$  kWh/vit.

3. Leja e përdorimit të burimit ujor për prodhim energjie elektrike jepet me kusht që të mos kufizohet furnizimi me ujë të pijshëm, nevojat e bujqësisë në zonë dhe rezerva e domosdoshme ekologjike.

4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit.

**KRYETARI I KBU DRIN-BUNË**

**MAJLINDA ANGONI**

