




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJORSEMAN

VENDIM

Nr. 20, datë 29.06.2023

PËR



**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK
SHOQËRISË “KUKUR HIDRO ENERGY” SH.P.K**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujqor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujqor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujqor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujqore, Këshilli i Basenit Ujqor Seman.

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes për përdorim burimi ujqor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik shoqërisë “Kukur Hidro Energy”, sipas Kontratës së Koncesionit të formës “BOT” Nr. 2321 Rep., Nr. 1087/3 Kol., të lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues) dhe shoqërisë “Kukur Hidro Energy” sh.p.k (Koncesionari) datë 17.10.2017, për ndërtimin e hidrocentralit “Kukur”, e ndryshuar, Kontratën shtesë të koncesionit Nr. 1812 Rep., Nr. 702 Kol., datë 23. 11.2020 për ndërtimin e hidrocentralit “Kukur”, me vendndodhje Bashkia Gramsh Qarku Elbasan.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:



HEC Kukur 3

Vendndodhja e veprës së marrjes 3/1 burimi ujqor lumi i Gribës

- $X=533442.38$; $Y=4522144.87$; $Z=904$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: $0.7 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare vjetore: $0.442 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare e muajit më të thatë: $0.345 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja ekologjike: $0.032 \text{ m}^3/\text{s}$

Vendndodhja e veprës së marrjes 3/2a burimi ujqor Përroi i Remthit

- $X=530680.99$; $Y=4520655.88$; $Z=678$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: $0.15 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare vjetore: $0.105 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare e muajit më të thatë: $0.082 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja ekologjike: $0.008 \text{ m}^3/\text{s}$

Vendndodhja e veprës së marrjes 3/2b burimi ujqor Përroi i Soinikut

- $X=530864.39$; $Y=4520551.58$; $Z=677$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: $0.5 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare vjetore: $0.324 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare e muajit më të thatë: $0.253 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja ekologjike: $0.022 \text{ m}^3/\text{s}$

Vendndodhja e godinës së centralit

- $X=530748.1$; $Y=4521996.35$; $Z=563$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja që shkarkohet: $1.35 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prodhimi vjetor i parashikuar: $8.759.290 \text{ kwh/vit}$
- Fuqia e instaluar: 2463 kwh

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH), ku kanali i largimit të godinës së HEC-it Kukur 3 takon trupin ujqor pritës lumi i Gribës.

- $X=530757.8$; $Y=4522014.55$; $Z=563$ m.m.n.d. (KRGJSH).

HEC Kukur 4

Vendndodhja e veprës së marrjes 4/1 burimi ujqor Përroi i Shulit

- $X=530179.5$; $Y=4524775.2$; $Z=608$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja llogaritëse: $1.5 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare vjetore: $1 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja mesatare e muajit më të thatë: $0.782 \text{ m}^3/\text{s}$
- Prurja ekologjike: $0.007 \text{ m}^3/\text{s}$



Vendndodhja e veprës së marrjes 4/2 burimi ujqor Pika e shkarkimit nga godina e centralit të HEC Kukur 3

- $X=530757.8$; $Y=4522014.55$; $Z=563$ m.m.n.d. (KRGJSH).

Vendndodhja e godinës së centralit

- $X=528441.37$; $Y=4522938.61$; $Z=460$ m.m.n.d. (KRGJSH)
- Prurja që shkarkohet: 2.9 m³/s
- Prodhimi vjetor i parashikuar: $9.827.803$ kwh/vit
- Fuqia e instaluar: 2674 kwh

Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH), ku kanali i largimit të godinës së HEC-it Kukur 3 takon trupin ujqor pritës lumi i Gribës.

- $X=528459.6$; $Y=4522957.5$; $Z=460$ m.m.n.d. (KRGJSH).

3. Zbatimi i kontratës nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.
4. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujqore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.



KRYETARI I KBUSEMAN

LEFTER SHEHAJ