



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I UJIT

KËSHILLI I BASENIT UJOR ISHËM - ERZEN TIRANË

Nr. 1744/4 prot

Datë, 28 / 6 /2019

VENDIM

Nr. 11 datë 20 / 6 / 2019

PËR

MIRATIMIN E LEJES " PËR HAPJEN E PESË PUSE-SHPIMI ", FSHATI MULLET,
NJËSIA ADMINISTRATIVE PETRELË, BASHKIA TIRANË, PËR SUBJEKTIN
"ALAR CONSULTING" SH.P.K

Në zbatim të ligjit nr.111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore" të ndryshuar, përkatësisht neni 50 pika 2 dhe neni 56 pika 2, vendimit nr. 416 datë 13.5.2015 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme, dokumenteve shoqëruese, afatit të vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit e vendimmarrjes dhe formateve të autorizimit e lejes për përdorim të burimeve ujore", vendimit nr.221, datë 26.04.2018 " Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore" paragrafi III, pika 5 gërma "i", vendimit nr.5, datë 16.02.2016, për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Basenit Ujor" neni 16, Këshilli i Basenit Ujor Ishëm-Erzen,

KONSTATOI SE:

- Subjekti "Alar Consulting" shpk ka paraqitur dokumentacionin bazuar në vendimin nr.5, datë 09.05.2019, "Për shtyrjen e vendimit për miratimin e lejes për hapjen e pesë puse shpimi me vendodhje në fshatin Mullet, Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë për subjektin "Alar Consulting" shpk, të KBU Ishëm-Erzen.
- Ka paraqitur licensën e hartuesit të raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, me afatin e vlefshmërisë.
- Është argumentuar, që hapja e këtyre puseve nuk ka ndikim në furnizimin me ujë të popullatës.

Për këto arsye Këshilli i Basenit Ujor Ishëm-Erzen,

V E N D O S I :

1. "Miratimin e lejes për hapjen e pesë puseve, me qëllim përdorimi për ujitje, për subjektin "ALAR Consulting" shpk, fshati Mullet, Njësia Administrative Petrelë, Bashkia Tiranë, me këto të dhëna:

Pusi AD7

- Koordinatat në sistemin KRRGJSH të pusit të projektuar:
- X= 489692, Y= 4571067, Z= 218 m
- Kapaciteti i parashikuar 0.0005 m³/s.
- Thellësia e pusit 250 m
- Diametri i shpimit të pusit 0-12 m=Ø408 mm, 12-250m=Ø356 mm
- Qëllimi i përdorimit: Ujë për ujitje

Pusi AD8

- Koordinatat në sistemin KRRGJSH të pusit të projektuar:
- X= 489867, Y= 4571096, Z =224 m
- Kapaciteti i parashikuar 0.0005 m³/s.
- Thellësia e pusit 256 m
- Diametri i shpimit të pusit 0-12 m=Ø408 mm, 12-250m=Ø356 mm
- Qëllimi i përdorimit: Ujë për ujitje

Pusi AD9

- Koordinatat në sistemin KRRGJSH të pusit të projektuar:
- X= 489912, Y= 4571025, Z=233 m
- Kapaciteti i parashikuar 0.0005 m³/s.
- Thellësia e pusit 256 m
- Diametri i shpimit të pusit 0-12 m=Ø408 mm, 12-250m=Ø356 mm
- Qëllimi i përdorimit: Ujë për ujitje

Pusi AD10

- Koordinatat në sistemin KRRGJSH të pusit të projektuar:
- X= 489836, Y= 4570964, Z= 224 m
- Kapaciteti i parashikuar 0.0005 m³/s.
- Thellësia e pusit 256 m
- Diametri i shpimit të pusit 0-12 m=Ø408 mm, 12-250m=Ø356 mm
- Qëllimi i përdorimit: Ujë për ujitje

Pusi AD 11

- Koordinatat në sistemin KRRGJSH të pusit të projektuar:
- X=489817, Y=4571025, Z=230 m
- Kapaciteti i parashikuar 0.0005 m³/s.
- Thellësia e pusit 256 m
- Diametri i shpimit të pusit 0-12 m=Ø408 mm, 12-250m=Ø356 mm
- Qëllimi i përdorimit: Ujë për ujitje

2.Ngarkohet ZABU Ishëm-Erzen-Mat për zbatimin dhe mbikqyrjen e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas zbardhjes dhe njoftimit të palës së interesuar .

PËR KËSHILLIN E BASENIT UJOR ISHËM-ERZEN

SEKRETAR

Adrian SHTINO



KRYETAR

Suzana JAHOLLARI

