



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT UJOR DRIN-BUNË

VENDIM

Nr.21, datë 05.12.2024

PËR

**MIRATIMIN E LEJES “PËR PËRDORIM TË BURIMIT UJOR
SIPËRFAQËSOR PËR PRODHIM HIDROENERGJETIK”
NËPËRMJET HEC “MALLA”, TË SUBJEKTIT “GJURR REÇ” SH.P.K.**

Në mbështetje të pikës 2, nenit 50, të ligjit nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, të ndryshuar, vendimit nr.550, datë 15.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e formularëve të kërkesës për miratimin, në parim, për dhënien me koncesion të përdorimit të burimit ujor, e lejes/autorizimit për përdorim burimi ujor, veprimtari ndërtimore në brigje, veprimtari në shtratin e burimit ujor, shkarkime të lëngshme, përdorimin dhe ripërdorimin e ujërave të përdorura, të ndotura, të dokumenteve shoqëruese, të procedurës së shqyrtimit e të vendimmarrjes dhe të afateve të vlefshmërisë së tyre”, me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli i Basenit Ujor Drin-Bunë,

V E N D O S I:

1. Miratimin e lejes “Për përdorim të burimit ujor sipërfaqësor për prodhim hidroenergjetik”, nëpërmjet HEC “MALLA” të subjektit “GJURR REÇ” sh.p.k., me vendndodhje: në lumin Molla të Lurës, dhe degëve të tij, përroin e Arrëzit dhe Ndërshenes, Bashkia Kukës.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

HEC “MALLA”

Vepra e marrjes, lumi Molla e Lurës (KRGJSH):

Vepra e marrjes nr. 1 (Lumi Molla e Lurës)

- $X_1 = 522204$
- $Y_1 = 4637768$
- $Z_1 = 470 \text{ m.m.n.d}$
- $Q_{\text{mes-vjet } 1} = 0.506 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-1}} = 9.238 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-1}} = 0.453 \text{ m}^3/\text{s}$



Veprat e marrjes ARRZA (KRGJSH):

Vepra e marrjes nr. 2 (Arrza);

- $X_2 = 520848$
- $Y_2 = 4638823$
- $Z_2 = 950$ m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2} = 0.055 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2}} = 0.118 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2}} = 0.005 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr. 2a(Përroi i Ndërshenës)

- $X_{2a} = 521525$
- $Y_{2a} = 4635053$
- $Z_{2a} = 1082$ m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2b} = 0.0385 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2a}} = 0.082 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2a}} = 0.0035 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr. 2b(Përroi i Pokës); Vepra e marrjes nr. 2c(Përroi i Lekës)

- $X_{2b} = 521307$
- $Y_{2b} = 4638878$
- $Z_{2b} = 944$ m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2b} = 0.0495 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2b}} = 0.105 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2b}} = 0.0045 \text{ m}^3/\text{s}$

- $X_{2c} = 521855$
- $Y_{2c} = 4639801$
- $Z_{2c} = 940$ m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2c} = 0.0385 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2c}} = 0.082 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2c}} = 0.0035 \text{ m}^3/\text{s}$

Vepra e marrjes nr.2d(Përroi i Arrzës); **Godina e Centralit:**

- $X_{2d} = 522064$
- $Y_{2d} = 4640064$
- $Z_{2d} = 928$ m.m.n.d
- $Q_{\text{mes-vjet } 2d} = 0.0385 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{llog-2d}} = 0.082 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{eko-2d}} = 0.0035 \text{ m}^3/\text{s}$

- $X = 523803$
- $Y = 4638915$
- $Z = 381.85$ m.m.n.d
- Fuqia e instaluar 8621 kW
- Energjia Vjetore $E = 15\,863\,752$ kWh/vit.

3. Zbatimi i kontratës koncesionare nuk duhet të pengojë kërkesat e komunitetit dhe të organeve të qeverisjes vendore për përdorimin e ujit për ujitje dhe për prodhimin e ujit të pijshëm, si dhe nuk duhet të shkaktojë rreziqe, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi të tjera.

4. Ngarkohet Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektivit

KRYETARI I KBU DRIN-BUNË

MAJLINDA ANGONI

