



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I BASENIT LUMOR ISHËM

VENDIM

Nr. 7, datë 10.02.2026

PËR

**MIRATIMIN E LEJES PËR PËRDORIM BURIMI UJOR NËNTOKËSOR
PËR QËLLIME SANITARE, TË SUBJEKTIT "SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA" SH.P.K, ME
VENDNDODHJE: AHMETAQ, NJ. ADM PREZË, BASHKIA VORË.**

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 141, të ligjit nr.29/2024, "Për Burimet Ujore", i ndryshuar, dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.319, datë 11.06.2025, "*Për miratimin e formularëve të kërkesës për përdorim burimi ujqor, dokumenteve shoqëruese, procedurës së shqyrtimit e vendimmarrjes, formateve të lejes, autorizimit, kushteve të posaçme dhe afateve të vlefshmërisë së tyre*", me propozimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore, Këshilli Basenit Lumor Ishëm,

V E N D O S I:

1. Miratimin e kërkesës për leje për përdorim burimi ujqor nëntokësor për qëllime sanitare, të subjektit "Saint-Gobain Construction Products Albania" sh.p.k., me vendndodhje: Ahmetaq, Nj. Adm Prezë, Bashkia Vorë.
2. Treguesit paraprak janë si më poshtë:

Vendndodhja e burimit ujqor (pus-shpimi):

- X= 473640.41
- Y= 4591032.1
- Z= 25 m

- Sasia e ujit që jepet në përdorim : $Q = 0.3$ l/sek
- Qëllimi i përdorimit : Për qëllime sanitare.
- Thellësia e pus-shpimit: 14 m
- Thellësia e vendosjes së pompës : 13 m
- Koordinatat e pikës së shkarkimit (KRGJSH)

$X = 473643.351$;

$Y = 4591047.031$;

$Z = 24$ m

- Prurja që shkarkohet: $Q = 0.3$ l/sek

3. Ngarkohet Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit të përmbajtjes së vendimit subjektiv.

KRYETARI I KBL ISHËM

ADRIAN GURRA

